

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Воронежской области**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

№ 1251 - 02/06

от «21» ноября 2016

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акта проверки № 1923 от 26.10.2016 года, протокола об административном правонарушении № 005039 от 21.11.2016 года в отношении МБОУ СОШ №56 по адресу: г. Воронеж, ул. Липецкая, д.2 выявлены нарушения санитарного законодательства.

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. и с целью устранения выявленных нарушений

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
СОШ № 56**

**г. Воронеж, ул. Липецкая, д.2:**

1. Проводить своевременную замену перегоревших ламп в учебных кабинетах , в соответствии с требованиями п.7.2.9 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях

Срок исполнения – до 01.05.2017

2. Оснастить для контроля температурного режима учебные кабинеты бытовыми термометрами, в соответствии с требованиями п.6.2 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

Срок исполнения – до 01.05.2017

3. Обеспечить наличие в санитарных узлах электро- или бумажных полотенец в соответствии с требованиями п.4.25. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

Срок исполнения -до 01.05.2017 года

4. Обеспечить обучающихся ученической мебелью с учетом возрастных особенностей детей, в соответствии с требованиями п.12.4. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»

Срок исполнения- до 01.05.2017 года

5. Информацию о выполнении предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Воронежской области (г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21а) в установленные сроки.

Срок исполнения -до 01.05.2017 года

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на законного представителя МБОУ СОШ № 56 Першину М.И.**

За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего предписания виновные лица несут административную ответственность в соответствии с ч.1. ст.19.5. КоАП РФ.

Специалист-эксперт ОСН Управления Роспотребнадзора по Воронежской области  
Шемякин Д.Е. 

Предписание получил, об ответственности за невыполнение предписания в соответствии со ст.19.5 ч.1 предупрежден:

Директор МБОУ СОШ № 56 Першина М.И. 

« 21 » \_\_11\_\_ 2016г.



Министерство Российской Федерации по делам Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Воронежской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(г. Воронеж, ул. Куцыгина, 28, т. 277-99-00)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Железнодорожному и Левобережному районам г.о.г. Воронеж  
(г. Воронеж, Ленинский пр-т, 124, т. 226-76-22)

Предписание № 359/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 56

Во исполнение распоряжения Заместителя главного государственного инспектора территориального отдела надзорной деятельности (главного государственного инспектора по пожарному надзору) по Железнодорожному и Левобережному районам г.о.г. Воронеж Левченко М.В. № 359 от «8» ноября 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «10» час. «00» мин. «14» ноября 2016 г. по «12» час. «00» мин. «14» ноября 2016 г. с «10» час. «00» мин. «8» декабря 2016 г. по «12» час. «00» мин. «8» декабря 2016 г.

проведена плановая / выездная проверка Старшим инспектором территориального отдела НД и ПР по Железнодорожному и Левобережному районам г.о.г. Воронеж Петровой Еленой Николаевной помещений МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 56 (МБОУ СОШ № 56), расположенных по адресу: г. Воронеж, ул. Липецкая, 2.

совместно с Директором МБОУ СОШ № 56 Першиной Маргаритой Ивановной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не выполнено устройство выхода на кровлю из лестничной клетки через противопожарные люк 2-го типа с размерами 0,6 x 0,8 м.	Глава 1, Ст. 2 Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Ст. 151 Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-	15.08.2017	

		<i>сти»; СНиП 21-01-97* ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ п. 8.4</i>		
2.	<i>Не организована проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода (не реже 2 раз в год), с составлением соответствующих актов;</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме») п. 55</i>	15.08.2017	
3.	<i>В кабинете № 21 (жмиш) допускается отделка потолков материалами с неизвестными показателями по пожарной опасности</i>	<i>Глава 1, Ст. 2 Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Ст. 151 Федеральный закон Российской Федерации от 22июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 29 и таблица 3.</i>	15.08.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Старший инспектор территориального отдела НД и ПР по Железнодорожному и Левобережному районам г.о.г. Воронеж  
Петрова Елена Николаевна

  
(подпись)

М.Л.П.\*

«8» декабря 2016г.

**Предписание для исполнения получил:**

  
(подпись)

Директор МБОУ СОШ № 56  
Першина Маргарита Ивановна  
(должность, фамилия, инициалы)

«8» декабря 2016г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия: 277-99-00**