



Министерство Российской Федерации по делам Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Воронежской области

Управление надзорной деятельности

(г. Воронеж, ул. Куцыгина, 28, т. 277-99-00)

Территориальный отдел надзорной деятельности

по Железнодорожному и Левобережному районам г.о.г. Воронеж

(г. Воронеж, Ленинский пр-т, 124, т. 226-76-22)

Предписание № 299/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 68»**

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора территориального отдела надзорной деятельности (главного государственного инспектора по пожарному надзору) по Железнодорожному и Левобережному районам г.о.г. Воронеж Баранкевич Р.В. № 299 от «21» января 2011 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

с «10» час. «00» мин. «18» мая 2015 г. по «10» час. «00» мин. «25» мая 2015 г.

проведена плановая / выездная проверка Старший инспектор территориального отдела НД по Железнодорожному и Левобережному районам г.о.г. Воронеж Ракитина Дина Николаевна помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 68» (МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 68»), расположенных по адресу: г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, д. 11 корп.а

совместно с Заведующая МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 68» Сапрыкина

Татьяна Николаевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не размещены пожарные краны в металлических пожарных шкафах на 2-ом этаже	п.1 ст.151 Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.1, п.4.4 НПБ 151-2000. I. Нормы пожарной безопасности (далее - нормы)	28.02.2016г.	

		<p>распространяются на пожарные шкафы (ШП) и устанавливают технические требования пожарной безопасности к ним, а также методы их испытаний. Пожарные шкафы размещают в зданиях и сооружениях, имеющих внутренний противопожарный водопровод с расходом воды в соответствии со СНиП 2.04.01*.4.4. Пожарный шкаф должен изготавливаться из листовой стали любой марки толщиной 1,0 ... 1,5 мм.</p>	
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор территориального отдела НД по Железнодорожному и Левобережному районам г.о.г. Воронеж Ракина Дина Николаевна



М.Л.П.*

«25» мая 2015г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующая МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 68» Сапрыкина Татьяна Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

«25» мая 2015г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:
277-99-00