

Министерство Российской Федерации по делам Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Воронежской области

Управление надзорной деятельности

(г. Воронеж, ул. Куцыгина, 28, т. 77-99-00)

Территориальный отдел надзорной деятельности (по Ленинскому и Советскому районам городского округа город Воронеж)

(г. Воронеж, ул. Кольцовская, 76, т. 71-44-84)

Предписание № 126 / 1 / 1-3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

«30» мая 2016г.

г. Воронеж

Законному представителю юридического лица – Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №48» - заведующей МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №48» Мелиховой Ольге Михайловне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, (физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Ленинскому и Советскому районам городского округа г. Воронеж по пожарному надзору № 126 от «23» мая 2016г., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 11 час 00 мин по 13 час 00 мин 30.05.2016г.; проведена внеплановая/выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности по Ленинскому и Советскому районам городского округа г. Воронеж (государственным инспектором по пожарному надзору) старшим лейтенантом внутренней службы Соловьевой Мариной Алексеевной, помещений МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №48». Юридический адрес: 394000 г. Воронеж ул. Домостроителей, д.67, Фактический адрес: 394000 г. Воронеж ул. Домостроителей, д.67.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №48» Мелиховой О.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
126/1-1	В электрощитовой эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции. Не эксплуатировать в электрощитовой электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.	ППР РФ п.42а	01.10.2016г.	
126/1-2	В электрощитовой применяется некалиброванный пре-	ППБ 101-89* п.2.3.11 жс	01.10.2016г.	



	<i>дохранитель. Не применять в электроци- товой некалиброванный пре- дохранитель.</i>			
126/1-3	<i>В электроцитовой соедине- ния жил электропроводов не выполнены с помощью оп- рессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Выполнить в электроцито- вой соединения жил элек- тропроводов с помощью оп- рессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.</i>	ППБ 101-89* п.2.3.3	01.10.2016г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Инспектор отдела надзорной деятельности по Ле-  
нинскому и Советскому районам городского округа  
г. Воронеж (государственный инспектор по по-  
жарному надзору) старший лейтенант внутренней  
службы Соловьева Марина Алексеевна*

(должность, фамилия, инициалы государственного ин-  
спектора по пожарному надзору)



«30» мая 2016г.

**Предписание для исполнения получил:**

✓ *АК*  
(подпись)

«30» мая 2016г.

*Заведующая МБДОУ  
«Детский сад общеразвивающего вида №48»  
Мелихова Ольга Михайловна*  
(должность, фамилия, инициалы)