

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Воронежской области
Управление надзорной деятельности
(г. Воронеж, ул. Куцыгина, 28, т. 8 (473) 2-96-93-61)
Отдел надзорной деятельности по Семилукскому району
(г. Семилуки, ул. Газовая, д3, т. 8(47372) 2-54-40)

АКТ № 6
обследования

«04» сентября 2014г.

г. Семилуки

16 ч. 00 мин.

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности - государственным инспектором Семилукского района по пожарному надзору Саврасовым Алексеем Александровичем

в период с 14 ч. 00 мин "04" сентября 2014г. по 16 ч. 00 мин «04» сентября 2014г. проведено обследование документов, объекта защиты заявителя, территории, зданий и помещений муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 «Умка» гор. Семилуки Воронежской области

расположенного по адресу: 396902, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Курская, д.44

При проведении обследования совместно с заведующей МКДОУ детский сад №1 «Умка» Отрижко М.А.

по результатам которого установлено:

1. Краткая характеристика пожарной опасности объекта: здание МКДОУ детский сад №1 «Умка» двухэтажное, II степени огнестойкости, класса Ф 1.1 по функциональной пожарной опасности общей, площадь помещений 3358 метров квадратных, кровля плоская, расположено на земельном участке площадью 0,726 га по адресу: Воронежская область, г. Семилуки, ул. Курская, д.44. Здание введено в эксплуатацию 28.08.2014. Отопление осуществляется от отдельно стоящей газовой модульной котельной, освещение электрическое. Помещения оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которые находятся в исправном состоянии и находятся на техническом обслуживании у специализированной организации, имеющей лицензию. Проектом предусмотрен внутренний противопожарный водопровод (12 пожарных кранов, укомплектованные рукавами, стволами и шкафами пожарными). В наличии система передачи сигнала по радиокommunikационным каналам связи ПАК «Стрелец-Мониторинг» на пульт ПЧ-55, а также прямая телефонная связь с ПЧ-55. Помещения обеспечены первичными

средствами пожаротушения. Организационно-распорядительной документацией установлен соответствующий пожарной опасности противопожарный режим на объекте. В 17-ти метрах восточнее от здания установлен пожарный гидрант (на кольцевой сети). Здание оборудовано системой молниезащиты, предусмотрены наружные открытые лестницы для эвакуации людей со 2-го этажа, а также пожарная лестница типа П-1, предназначенная выхода на кровлю и обеспечения тушения пожара и проведения АСР. Кроме того, предусмотрено видеонаблюдение на внешней части здания, имеется проезд с твердым покрытием по периметру здания, территория имеет наружное освещение.

2. В ходе обследования нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

С актом проверки ознакомлен:

заведующая МКДОУ детский сад №1 «Умка» Отрижско М.А.


(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

заведующая МКДОУ детский сад №1 «Умка» Отрижско М.А.


(подпись)

«04» сентября 2014г.

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.

«04» сентября 2014г.

Обследование проводил:

старший инспектор отдела надзорной деятельности –
государственный инспектор Семилукского района
по пожарному надзору Саврасов А.А.



«04» сентября 2014г.